




جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

امور انرژی

راهنمای فنی مدیریت انرژی



ضخامت اقتصادی عایقه برای لوشهای آبداغ

۱۲

دفتر بهینه سازی مصرف انرژی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

در طی دهه آینده، هزینه انرژی الکتریکی چه برای گرمایش و سرمایش، چه برای روشنائی و چه بعنوان نیروی محرکه در فرآیند تولید صنعتی، ادارات، مدارس، منازل، ... رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد که البته دلایل این رشد، خارج از بحث این نوشتار است.

در عرصه رقابت جهانی در راستای مصرف کمتر (صرف بهینه) و تولید هرچه بیشتر، کشورها، جوامع و صنایعی موفق‌تر خواهند بود که در این رقابت که شاید از دیدگاهی بتوان آن را مبارزه برای تنافع بقاء و ادامه فعالیت نامید، با تحقیقات و مطالعات موفق به یافتن و پس از آن بکار بردن راههای جلوگیری از اتلاف انرژی شوند.

انرژی بطور عام و انرژی الکتریکی بطور خاص که امروز در اختیار و خدمت هم میهنان عزیز، قرار می‌گیرد، با هزینه‌ای به مراتب گراف‌تر تهیه می‌شود ولیکن دولت جمهوری اسلامی ایران با تأمین بخشی از هزینه‌های تولید آن از محل درآمدهای عمومی خود و یا به قیمت عدم انجام بسیاری از پروژه‌های زیربنایی ملی، آنرا بدینگونه در اختیار وا می‌گذارد.

اتلاف این انرژی الکتریکی و اصولاً هر نوع انرژی تولید شده از منابع فسیلی، علاوه بر خسارات مالی جبران‌ناپذیری که دارد، زیانها ای غیرقابل انکاری نیز بر محیط زیست ملی ما و جهان وارد خواهد آورد. اکنون سالیان متمادی از زمانی می‌گذرد که کشورهای پیشرفته که حتی برخی از آنها از حداکثر امکانات طبیعی و صنعتی برای تولید انرژی برخوردارند، در کنار تلاش در جهت استفاده از انرژی‌های نو (خورشید، باد، امواج، ...)، استفاده صحیح از انرژی را در رأس اهم اهداف خود قرار داده و صاحبان صنایع، صنعتگران، مدیران سازمانها، و حتی سازندگان ساختمانهای مسکونی و بالاخره استفاده‌کنندگان این بناها را مخاطب قرار داده و با وضع دستورالعملها و در مواردی ضوابط و قوانین بازدارنده، آنها را تشویق، راهنمائی و حتی راهبری در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی می‌نمایند.

انجام پاره‌ای از این اقدامات، اگر در زمان مناسب نسبت به اعمال آنها اقدام گردد، حتی هیچگونه هزینه اضافی را نیز تحمیل نخواهد نمود و جهت همه‌گیر شدن جنبش جلوگیری از اتلاف انرژی، دائماً جلسات توجیهی و سمینارهای برای تصمیم گیرندگان برگزار می‌گردد تا از پی‌آمددها و بهتر بگوئیم عواقب مختلف آن آگاه گرددند. در کنار اقدامات فوق، تلاش متخصصین و دانشمندان در جهت اختراع، ابداع و تولید وسایل و تجهیزات کارآمد نیز جبهه دیگری است که برای مبارزه با اتلاف انرژی گشوده شده است که از جمله آنها می‌توان به تولید صنعتی تجهیزات و لامپهای پر انرژی، کم مصرف و بادوام اشاره کرد.

با توجه به روند افزایش جمعیت و تبعات آن و هرچه بیشتر مستهلک شدن منابع تولید انرژی، چندان دور نخواهد بود که نه تنها افراد، بلکه جوامع نیز در موقعیتی قرار نداشته باشند که بتوانند به میزان مورد علاقه خود انرژی مصرف نمایند بلکه با هرچه فشرده‌تر شدن جوامع، حتماً اهرمهای ملی و جهانی و خود

محدودکننده‌ای وارد عمل خواهند گردید که ابتکار عمل در زمینه تولید و مصرف انرژی را بعهده خواهند گرفت.

علیرغم اینکه کاربرد بعضی از اقدامات صرفه‌جویانه (یا بهتر است گفته شود استفاده صحیح و جلوگیری کننده از اتلاف بیهوده)، نیاز به مقداری سرمایه‌گذاری اولیه دارند که البته میزان آن بستگی به دامنه و وسعت اقدامات بعمل آمده دارد، ولی نکته‌ای که مبرهن و غیرقابل انکار می‌باشد آن است که این سرمایه‌گذاری اولیه در مدت کوتاهی خودبخود مستهلك می‌گردد.

علاوه بر نشست‌ها و سمینارهایی که به آنها اشاره گردید تشکیلات گوناگونی که در کشورهای مختلف جهان جهت سامان دادن به مشکل انرژی و آگاه کردن قشرهای مختلف جامعه ایجاد شده‌اند، اقدام به نشر جزوای، بروشورها و اطلاعیه‌هایی نموده و آنها را در دسترس کلیه افرادی که به نوعی با مصرف و صرفه‌جوئی انرژی ارتباط دارند قرار می‌دهند.

در همین راستا، معاونت انرژی وزارت نیرو نیز اقدام به ترجمه و چاپ جزوای که ملاحظه می‌فرمائید نموده است که در کشور انگلستان و بتوسط "مرکز تحقیقات ساختمان" - (Building Research Establishment) " واحد صرفه‌جویی انرژی مرکز تحقیقات ساختمان" - (Building Research Energy) " واحد پشتیبانی تکنولوژی انرژی" - (Energy Technology Support) " واحد پشتیبانی کارآئی انرژی" - (Conservation Support Unit) " اداره کارآئی انرژی" - (Energy Efficiency Office) تهیه گردیده‌اند که این معاونت به لحاظ ضرورت تسريع در نشر و ارائه راهنمایها و دستورالعملهای فنی، هیچگونه تغییری در ارقام، آمار، نمودارها، جداول و اشکال آن نداده است و لیکن امیدوار است که انشاء... چاپ‌های بعدی این جزو و همچنین جزوای دیگری که در دست ترجمه و چاپ قرار دارند، براساس آمار و اطلاعات کشور ایران تهیه شده و در اختیار شما قرار داده شوند.

۱	۱ - مقدمه
۲	۲ - تأثیر عایق کاری
۳	۳ - ضخامت اقتصادی عایق
۴	۱ - ۳ - ملاحظات اساسی برای تخمین ضخامت اقتصادی
۵	۴ - انواع عایق
۶	۵ - تخمین ضخامت اقتصادی
۷	۱ - ۵ - استفاده از جداول خاص
۸	۲ - ۵ - استفاده از جداول خاص هر مورد
۹	۶- تطابق با شرایط محیطی
۱۰	ضمیمه ۱:
۱۱	ضمیمه ۲:
۱۲	ضمیمه ۳:
۱۳	قطعات عایقی شکل داده شده فیبری سخت
۱۴	قطعات عایقی شکل داده شده سیلیکات کلسیم سخت یا قطعاتی با ۸۵٪ اکسید منیزیم
۱۵	قطعات عایقی شکل داده شده پلی ایزو سیانورات سخت یا قطعات پلی اورتان سخت
۱۶	قطعات عایقی شکل داده شده لاستیک نیتریل گستردہ و فوم پلی اتیلن
۱۷	ضمیمه ۴:
۱۸	

۱ - مقدمه

این کتابچه اطلاعاتی را در زمینه ضخامت اقتصادی عایق برای لوله‌های آب داغ ارائه می‌دهد. اطلاعات و توصیه‌های عملی قابل توجهی در این کتابچه ارائه می‌شود تا هم مورد استفاده پرسنل ماهر قرارگیرد و هم بصورت مفاد آموزشی بکار گرفته شود.

هزینه عایق‌بندی از طریق صرفه‌جوئی‌های عمدہ‌ای که به علت کاهش هزینه‌های سوخت ایجاد می‌شود، جبران می‌گردد. این جزو تشریح می‌کند که چگونه ضخامت عایق را تعیین کنیم تا بهترین نتیجه را باعث گردد. اگرچه مسئله عایق‌بندی لوله‌هایی که تحت دمای محیط کار می‌کنند نیز اهمیت دارد این جزو تنها در زمینه عایق‌بندی لوله‌های داغ بحث می‌نماید. بویژه مباحث مربوط به لوله‌های سیستمهای آب داغ و گرمایش خانگی و غیرخانگی و لوله‌کشی فرآیند را بیان می‌نماید. اطلاعات و تکنیکها برای تعیین اقتصادی‌ترین ضخامت عایق مطابق با ۱990: BS 5422 می‌باشد.

هدف این کتابچه آن است که به عنوان راهنمای مفید و خلاصه‌ای برای تعیین ضخامت اقتصادی عایق لوله‌های داغ استفاده گردد. لذا مراجع در این جزو از همه مدارک گسترده موجود در صنعت عایق‌بندی و موسسه استانداردهای بریتانیا (BSI)^۱ می‌باشند.

کتابچه‌ای تحت عنوان «عایق‌کاری تجهیزات فرآیند و بهره‌وری سوخت» تصویر گسترده‌ای از کاربرد عایق‌کاری برای تجهیزات فرآیند را ارائه می‌دهد و باید توأم با این جزو مطالعه شود.

۲ - تأثیر عایق‌کاری

هر سطحی که داغتر از محیط اطرافش باشد، حرارت از دست می‌دهد نرخ تلفات حرارتی وابسته به عوامل متعددی است اما دما و سطح بیشترین تأثیر را دارند. دمای بیشتر و سطح بزرگتر موجب اتلاف حرارتی بیشتر می‌شوند. افزودن یک لایه عایق به یک سطح داغ دمای سطح خارجی را کاهش می‌دهد. اگرچه هنگامیکه عایق به یک لوله دور اضافه می‌شود ممکن است مساحت سطح خارجی افزایش یابد اما تأثیر نسبی کاهش دما خیلی بیشتر است و تلفات حرارتی کاهش می‌یابد. بطور مثال یک لوله بدون عایق ۱۵ میلیمتری را در نظر بگیرید که حامل یک سیال گرم بوده و از داخل هوائی با دمای 20°C عبور می‌کند بطوریکه دمای سطح خارجی آن به 75°C می‌رسد. تلفات حرارتی در حدود ۶۰ وات در هر متر طول لوله است. افروden یک لایه عایق استاندارد با ضخامت ۲۵ میلیمتر مساحت سطح خارجی را تقریباً $\frac{3}{5}$ برابر افزایش می‌دهد اما دمای سطح خارجی از 75°C حدود 23°C افت می‌کند، تأثیر کلی این کار کاهش تلفات حرارتی از ۶۰ وات به ۱۲ وات در هر متر طول لوله است.

^۱ British Standard Institution

تلفات حرارتی باعث صرف هزینه می‌شود. تلفات حرارتی حاصل از یک لوله بدون عایق ۵۰ میلیمتری به طول ۱۰۰ متر، حامل بخار فرآیند با دمای 100°C هزینه‌ای در حدود ۳۰۰۰ پوند در سال خواهد داشت، اگر این بخار توسط یک دیگ‌بخار گازسوز با هزینه گاز در حدود ۱ پنس بر کیلووات ساعت (یا تقریباً 30°C پنس بر واحد حرارتی) تولید شود. اگر یک لایه نازک ۵۰ میلیمتری از عایق مناسب روی آن کشیده شود، این هزینه به ۲۵۰ پوند در سال کاهش می‌یابد. بنابراین سالیانه ۲۷۵۰ پوند صرفه‌جویی می‌شود.

هنگامیکه دمای سیال فرآیند افزایش می‌یابد هزینه (قابل اجتناب) به شدت افزایش می‌یابد. اگر سیال داغ دارای دمای 200°C باشد، لوله بدون عایق هزینه‌ای حدود ۱۰۰۰۰ پوند در سال خواهد داشت این میزان از تلفات حرارتی معادل تولید 1 kW برق بطور شبانه‌روزی برای بیش از ۲۵ سال می‌باشد. اگر یک لایه عایق با ضخامت ۷۵ میلیمتر روی لوله کشیده شود، این میزان تلفات می‌تواند به ۵۶۰ پوند در سال هم برسد (جهت اطمینان از وجود یک دمای مناسب برای سطح خارجی باید هنگامیکه دمای لوله افزایش می‌یابد ضخامت عایق هم افزایش یابد). بدین ترتیب یک هزینه «قابل اجتناب» ۹۴۴۰ پوند در سال وجود دارد.


استفاده از عایق بر روی لوله‌های حامل سیال دما بالا، روشی معمول و پذیرفته شده است. نمی‌بایست تصور شود که هر عایق موجود مؤثرترین ترکیب برای کاهش هزینه «قابل اجتناب» است. در بسیاری حالات، لایه‌های ضخیم‌تر عایق به خوبی توجیه می‌شوند. تمام سطوح داغ تلفات حرارتی دارند و همانطور که در شکل (۱) نشان داده شده است، بایستی شیرها، فلانچ‌ها^۱ و غیره که اغلب به دلایل مسائل تعمیر و نگهداری، فاقد عایق هستند مورد توجه قرار گیرند. یک شیر فاقد عایق حدوداً برابر با یک متر لوله فاقد عایق با همان قطر، تلفات حرارتی دارد. فلانچ‌های فاقد عایق که دارای سطح کمتری هستند حدوداً نصف این مقدار تلفات دارند. بنابراین یک شیر ۵۰ میلیمتری فاقد عایق حامل بخار فرآیند با دمای 200°C سالانه حدود ۱۰۰ پوند و با عایق مناسب حدود ۶ پوند در سال هزینه صرف می‌کند. عایق‌کاری، تأثیری بر عملکرد شیرها نمی‌گذارد و عایق مربوطه می‌تواند جهت سهولت تعمیر و نگهداری بصورت قطعات ساده قابل جایگائی مورد استفاده قرار گیرد. فایده دیگر عایق‌کاری، دمای یکنواخت‌تر فلز است که باعث کاهش تنش‌های حرارتی القاء شده در سیستم لوله‌کشی می‌شود. که این تنش‌ها می‌توانند باعث نشتی در اتصالات شوند.

اگر چه در لوله‌های دمای بالا نوعی عایق‌کاری استفاده می‌شود، در لوله‌های کم دما با قطر داخلی کم یا لوله‌ایی که تنها متناوباً استفاده می‌شوند، عایق‌کاری غالباً صرف‌نظر می‌شود. با وجود این همانند شیرها و فلانچ‌ها، برای این موارد نیز میزان قابل توجهی صرفه‌جویی در هزینه «قابل اجتناب» قابل کسب است. بطور مثال، زمان بازگشت سرمایه^۲ برای عایقی با ضخامت ۲۵ میلیمتر روی لوله ۱۵ میلیمتری در یک تأسیسات حرارتی گازی خانگی که دمای کار آن حدوداً $60 - 70$ درجه سانتیگراد می‌باشد در جدول ۱ نشان داده شده است. زمان

¹ Flanges

² Payback Periods

بازگشت سرمایه عبارت از تعداد سالهایی است که سرمایه‌گذاری اویله جهت صرفه‌جویی در هزینه، از طریق سوددهی حاصل از این صرفه‌جویی در آن تعداد سالها جبران می‌گردد.



شکل ۱: تلفات حرارتی از طریق فلانچ‌های فاقد حرارت

جدول ۱ زمان بازگشت سرمایه برای عایق‌بندی روی لوله‌کشی حرارت مرکزی خانگی

زمان بازگشت کار (ساعت)	تعداد ساعت‌های سرمایه (سال)
۲	۱۰۰۰
۱	۲۰۰۰
۰/۷	۳۰۰۰
۰/۵	۴۰۰۰

(در محاسبه زمان بازگشت سرمایه فرض می‌شود که کل هزینه نصب عایق معادل ۲ پوند در هر متر می‌باشد)

۳ - ضخامت اقتصادی عایق

مثالهای ارائه شده در بخش قبل، اشاره‌ای به صرفه‌جویی در هزینه دارد که این کار می‌تواند با استفاده از عایق‌بندی مناسب برای جلوگیری از تلفات حرارتی نامطلوب در لوله‌کشی انجام گیرد. برای یک لوله و شرایط فرآیند خاصی، نرخ تلفات بستگی به ضخامت لایه عایق و عملکرد حرارتی آن دارد.

در اکثر حالات، مهمترین جنبه عملکرد حرارتی عایق، هدایت حرارتی آن است. هدایت حرارتی بعنوان یک خاصیت فیزیکی، رابطه بین نرخ انتقال حرارت از طریق یک ماده و اختلاف درجه حرارت دو سر مسیر انتقال حرارت را بیان می‌نماید. برای ضخامت معینی از یک عایق با کاهش هدایت حرارتی، تلفات حرارتی در آن نیز کاهش می‌یابد. هدایت حرارتی مؤثر یک لایه عایق بستگی به نحوه کار گذاشتن آن نیز دارد زیرا نحوه کارگذاری عایق ممکن است مثلاً بر تعداد فضاهای خالی یا مواد نگهدارنده اثر گذارد. دمای کار بر میزان هدایت حرارتی بسیاری از مواد عایقی نیز تأثیر می‌گذارد (به بخش ۴ «انواع عایق» مراجعه کنید).


از عوامل دیگری که بر عملکرد حرارتی عایق تأثیر می‌گذارد ویژگیهای سطح خارجی عایق می‌باشد که بر تلفات تشعشعی تأثیر می‌گذارد. بطور مثال تلفات تشعشعی می‌تواند با افروzen یک پوسته فلزی برآق به لایه عایق کاهش داده شود. فواید چنین کاری به شرایط واقعی کار بستگی دارد اما میزان ۱۰٪ کاهش در کل تلفات حرارتی غیر عملی نخواهد بود.

معمولًا سازندگان عایقها اطلاعاتی از عملکرد حرارتی آنها فراهم می‌آورند تا از محاسبات پیچیده انتقال حرارت اجتناب شود. اطلاعاتی که معمولًا بعنوان مقادیر U شناخته می‌شوند تلفات حرارتی در واحد طول لوله را برای مقادیر مختلفی از قطر لوله، دمای بخار فرآیند و ضخامت عایق ارائه می‌دهند. در حالیکه این اطلاعات جهت تخمین مفید هستند. مهم است که توجه شود که مقادیر، براساس شرایط خارجی ویژه‌ای (غلب هوای ساکن با دمای 20°C) می‌باشند. هنگامیکه شرایط واقعی کار بطور قابل توجهی با شرایط در نظر گرفته شده برای مقادیر U متفاوت باشد باید به این تفاوت توجه کرد.

با انتخاب مناسب نوع و ضخامت عایق می‌توان تلفات حرارتی سیستم‌های لوله‌کشی را به طور مؤثر به صفر رساند. هزینه بهره‌برداری از یک لوله داغ برابر با هزینه تلفات حرارتی به علاوه هزینه هر نوع عایق کاری می‌باشد. بطور کلی، با افزایش ضخامت عایق و بهبود عملکرد حرارتی آن هزینه‌ای بعنوان جریمه وجود دارد. اگرچه صرف هزینه بیشتر باعث صرفه‌جوئی بیشتر در هزینه می‌شود اما بیش از حد بخصوصی، افزایش هزینه عایق‌بندی در مقابل صرفه‌جوئی حاصل قابل توجیه نیست.

تأثیر ترکیبی افزایش هزینه به دلیل افزایش ضخامت لایه عایقی و افزایش صرفه‌جویی در هزینه در شرایط خاص بهره‌برداری در شکل ۲ نمایش داده شده است.

حداقل هزینه نشان داده شده در شکل ۲، عبارتست از حداقل مقدار مجموع هزینه‌های عایق‌بندی و تلفات حرارتی که در یک مدت زمان بخصوصی محاسبه می‌گردد (دوره ارزیابی). حداقل هزینه، متناظر با یک ضخامت معین عایق خواهد بود که این ضخامت بعنوان ضخامت اقتصادی عایق‌کاری شناخته می‌شود. در عمل، چون بسیاری از انواع عایقها تنها در ضخامت‌های خاصی وجود دارند لذا منحنی‌های نشان داده شده بدین صورت هموار و صاف نیستند. با این وجود، اصول کلی قابل اعمال است.



شکل ۲: ضخامت اقتصادی عایق کاری

۱ - ۳ - ملاحظات اساسی برای تخمین ضخامت اقتصادی

اکثر اطلاعاتی که جهت تخمین ضخامت اقتصادی عایق مورد نیاز است از شکل ۲ نتیجه می‌شود. بویژه، اطلاعاتی مربوط به محاسبه هزینه تلفات حرارتی سیستم لوله‌کشی در دوره ارزیابی و هزینه نصب عایق کاری مورد نیاز هستند. هر دو مورد باید برای مقادیر مختلفی از ضخامت عایق محاسبه گردند. در مرجع اصلی این کتابچه، BS 5422:1990 در دوره ارزیابی تعداد کل ساعات کاری است که در این مدت قرار است سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین دوره مزبور مساوی حاصلضرب ساعات کار سالانه و عمر سرمایه‌گذاری بر حسب سال است. هزینه‌های سالانه با معنی تر از هزینه‌های دوره ارزیابی هستند. در نتیجه، در هر بررسی مربوط به ضخامت اقتصادی، تعیین هزینه‌های سالانه توصیه می‌شود و هزینه‌های دوره ارزیابی بسادگی از اطلاعات سالانه تعیین می‌شوند. بطور ایده‌آل، عمر سرمایه‌گذاری وابسته به عمر مفید عایق است اما اغلب، سیاست شرکتها در خصوص سرمایه‌گذاری، طول زمان کوتاهتری را دیکته می‌نماید. اطلاعات لازم برای بررسی کامل ضخامت اقتصادی می‌تواند بدین صورت خلاصه شود:

۱ - تعیین هزینه سالانه تلفات حرارتی در هر متر از طول لوله

اطلاعات لازم:

- هزینه سوخت (بر حسب واحدهای معمولی خرید بطور مثال پنس بر واحد حرارتی)

- بازده دیگ بخار (بر حسب درصد)
- دوره سالانه بهره برداری (بر حسب ساعت)
- تلفات حرارتی در هر متر از طول لوله (بر حسب وات بر متر) که وابسته است به:
اندازه لوله

دما_ی بهره برداری
نوع و ضخامت عایق
شرایط محیطی

(روش‌های تخمین تلفات حرارتی از روی این اطلاعات در بخش ۵ بیان می‌شود)

۲ - تعیین هزینه عایق کاری

اطلاعات لازم:

- هزینه ماده عایق (بر حسب پوند بر هر متر لوله)

- هزینه‌های فرعی^۱ (بر حسب پوند بر هر متر لوله)

- هزینه‌های نیروی انسانی (بر حسب پوند بر هر متر لوله)

۳ - تعیین دوره ارزیابی

- عمر سرمایه‌گذاری (بر حسب سال)

- مدت زمان بهره برداری سالانه (بر حسب ساعت)

بررسی تعیین ضخامت اقتصادی عایق می‌تواند با توجه به اصول اولیه و با استفاده از اطلاعات پایه انجام گیرد. این روش می‌تواند هم جزئیات دقیق یک کاربرد خاص و هم روش استاندارد شرکت را برای ارزیابی بالقوه سرمایه‌گذاری بصورت تأمین بکار گیرد. بطور مثال، تکنیکهای تنزل پول (DCF)^۲ توسط بعضی از سازمانها بکار گرفته می‌شوند. در طرف مقابل، جداول ضخامت‌های اقتصادی براساس مقادیر نمونه هزینه‌ها و غیره آمده شده‌اند. استفاده از این جداول ممکن است برای یک حالت خاص جواب بهینه را فراهم نکند اما معمولاً پاسخ بهتری را نسبت به انتخاب دلخواه تأمین می‌نماید.

قبل از اینکه روشهای دستیابی به مقدار ضخامت اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم، بررسی خلاصه‌ای از انواع عایقهای موجود امری مفید می‌باشد. انتخاب نوع عایق بر عملکرد حرارتی و هزینه‌های نصب تأثیر می‌گذارد.

۴ - انواع عایق

مواد عایقی بصورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

- غیرآلی: ساخته شده از مواد بدون شکل یا بلوری سیلیکونی/آلومینیمی/کلسیمی

¹ Ancillary

² Discounted

- آلی: ساخته شده از پلیمرهای هیدروکربنی بصورت رزین‌های ترموموستینگ/ترموپلاستیک^۱ یا پلاستیک‌ها. ماده عایقی می‌تواند بصورت انعطاف‌پذیر یا صلب باشد که هر دو نوع آنها بصورت قطعات لوله‌ای شکل وجود دارند. جدول ۲ فهرستی از انواع عایقهای عمدۀ را همراه با جزئیات مربوطه ارائه می‌دهد.

انواع خاصی از عایقهای می‌توانند به صورت اسپری اعمال شوند که این روش بخصوص برای لوله‌های بزرگ مناسب است. از بین مواد عایق فهرست شده در جدول ۲، پشم معدنی و فوم سخت پلی‌اورتان می‌توانند بدین روش بکار گرفته شوند. مواد عایق دیگری که بصورت اسپری بکار گرفته می‌شوند عبارتند از ورمیکولايت^۲ (با حداقل دمای ۱۱۰°C) و سیلیکات آلومینیوم (با حداقل دمای ۱۲۶°C). یک نگهدارنده ممکن است در این موارد لازم باشد.

هدايت حرارتی عایقهای بطور قابل توجهی با نوع ماده، چگالی و دمای کار آن تغییر می‌کند. جدول ۳ نمونه‌ای از یک مجموعه مواد را ارائه می‌دهد.

جدول ۲: مواد عایقی موجود بصورت قطعات لوله‌ای شکل

ماده عایقی	حداکثر دمای هفریس، بر حسب °C	چگالی جسم معمولی، بر حسب kg/m³
پشم معدنی (شبشه)	۲۳۰	۱۵-۱۰۰
پشم معدنی (سنگی)	۸۵۰	۸۰-۱۵۰
اکسید منیزیم	۳۱۵	۱۸۰-۲۲۰
سیلیکات کلسیم	۸۰۰	۱۹۰-۲۶۰
فوم سخت پلی اورتان	۱۱۰	۳۰-۱۶۰
فوم سخت پلی ایزو‌سیانورات	۱۴۰	۳۰-۶۰
فوم سخت فنولیک	۱۲۰	۳۵-۲۰۰
پلیتن	۸۰	۳۰-۴۰
لاستیک مصنوعی	۱۱۶	۶۰-۱۰۰

¹ Thermosetting/Thermoplastic Resin

² Vermiculite

جدول ۳: هدایت حرارتی مواد عایقی

مواد عایقی	چگالی kg/m ³	هدایت حرارتی W/m.k	درجه حرارت C	هدایت حرارتی
		۵۰	۱۰۰	۳۰۰
سیلیکات کلسیم	۲۱۰	۰/۰۵۵	۰/۰۵۸	۰/۰۸۳
لاستیک نیتریل گسترده	۶۵-۹۰	۰/۰۳۹	-	-
پشم معدنی (شیشه)	۱۶	۰/۰۴۷	۰/۰۶۵	-
پشم معدنی (سنگی)	۴۸	۰/۰۳۵	۰/۰۴۴	-
اکسید منیزیم	۱۰۰	۰/۰۳۷	۰/۰۴۳	۰/۰۸۸
فوم پلی ایزو سیانورات	۱۹۰	۰/۰۵۵	۰/۰۵۸	۰/۰۸۲
	۵۰	۰/۰۲۳	۰/۰۲۶	-

دمای کار ملاک خوبی برای انتخاب یک ماده عایقی خاص است اما عوامل دیگر مربوط به محیط کار نیز باید به حساب آورده شوند. این عوامل شامل کاربرد داخلی یا خارجی ماده، سطح نهایی مورد نیاز، قیود مقاومتی سازه و قابلیت دسترسی می‌باشد. اگرچه مواد موجود همگی نیازهای مشترکی را برآورده می‌سازند اما توجه به این نکته مهم است که ضخامت اقتصادی، با نوع عایق تغییر می‌کند زیرا که خصوصیات و هزینه‌های انواع عایقهای با یکدیگر متفاوت است.

توضیحات بیشتر در مورد مواد عایقی می‌تواند در BS 5422:1990 یافت شود. در کتابچه‌ای تحت عنوان «عایق کاری تجهیزات فرآیند و بهره‌وری سوخت» اطلاعات عمده‌ای درباره عایق‌کاری تعدادی از تجهیزات فرآیندها به همراه توضیحات بیشتری در مورد نتایج نهائی، همراه با تجارب مفید ارائه می‌شود.

۵ - تخمین ضخامت اقتصادی

سه روش مختلف برای تخمین ضخامت اقتصادی وجود دارد. اولین روش به شکل خاصی از جداول آماده شده‌ای استفاده می‌کند که این جداول براساس فرضیاتی برای هر قسمت از اطلاعات مورد نیاز جهت تخمین ضخامت اقتصادی پایه‌گذاری شده است. فرضیات مورد نظر در مورد تعداد زیادی از کاربردها معتبر هستند و استفاده از این جداول بسیار ساده است. به حال این روش مقداری خطأ دارد چرا که جزئیات خاص مسئله را نمی‌توان وارد محاسبات نمود. روش دوم و روش صحیح‌تر تنظیم جداول خاص هر مورد است که جزئیات بخصوص مسئله را بحساب می‌آورد و لذا ضریب اطمینان بیشتری را فراهم می‌سازد. این دو روش به تفصیل در این بخش توضیح داده می‌شوند.

سومین روش تخمین ضخامت اقتصادی، روش حل جبری است که نیاز به مهارت در عملیات ریاضی دارد اما کمترین تعداد مفروضات و بیشترین انعطاف‌پذیری را در بین سه روش گفته شده دارد این روش تنها باید هنگامی بکاربرده شود که مقدار خیلی دقیق ضخامت مورد نیاز است و حال آنکه اغلب، این کار لزومی ندارد زیرا بسیاری از انواع عایقها تنها در ندازه‌های معینی وجود دارند. به همین دلیل، روش جبری در اینجا توضیح داده نمی‌شود.

۱ - ۵ - استفاده از جداول خاص

جداول ضخامت اقتصادی عایقها برای انواع مختلف کاربردها در BS 5422:1990 بیان شده است. ضخامت‌های اقتصادی برای مقادیر مختلفی از اندازه لوله، دمای سطع لوله (معمولًاً دمای سیال فرآیند) و هدایت حرارتی عایق دسته‌بندی شده است. این جداول در ضمیمه ۲ بصورت زیر آورده شده‌اند:

- سرویسهای گرمایش و آب داغ غیر خانگی:
 - سرویسهای گرمایش
 - دیگ بخار با سوخت جامد
 - دیگ بخار گاز سوز
 - دیگ بخار نفت سوز
 - سرویسهای آب داغ
 - سرویسهای گرمایش و آب داغ خانگی:
 - سرویسهای گرمایش
 - نواحی دارای گرمایش
 - نواحی بدون گرمایش
 - سرویسهای آب داغ
 - لوله‌کشی فرآیند
 - نواحی دارای گرمایش
 - نواحی بدون گرمایش
 - لوله‌کشی فرآیند
 - نواحی دارای گرمایش
 - نواحی بدون گرمایش
- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| جدول ۸ | جدول ۹ | جدول ۱۰ | جدول ۱۱ |
| جدول ۱۲ | جدول ۱۳ | | |
| جدول ۱۴ | جدول ۱۵ | جدول ۱۶ | |

این جداول ساده‌ترین روش را برای تعیین مقدار ضخامت اقتصادی لازم فراهم می‌کنند اما شرایط کاری تحت مطالعه باید بطور معقولی فرضیات بکار رفته جهت محاسبه مقادیر جدول را برآورده سازد. هنگامیکه اطلاعات مربوط به کاربرد مورد نظر در دسترس نباشد از جداول استفاده می‌کنیم اما اگر اطلاعات در دسترس باشند آنگاه باید توافق مسئله با فرضیات جدول را بررسی کنیم و در صورت توافق از جدول استفاده کنیم. شرایط محیطی درخصوص جداول ۸ تا ۱۶ هوای ساکن با دمای 20°C است مگر آنکه بر خلاف آن بیان شده باشد.

جدول ۴ هزینه‌های سوخت و دوره ارزیابی بکار رفته برای محاسبه مقادیر جدول را برای سه‌گونه کاربرد شامل سرویسهای آب داغ و حرارت مرکزی غیرخانگی، سرویسهای آب داغ و حرارت مرکزی خانگی و لوله‌کشی فرآیند نشان می‌دهد. هزینه‌های سوخت بر حسب پنس بر مگاژول مفید بیان می‌شود که عبارتست از هزینه سوخت بر حسب پنس بر مگاژول تقسیم بر بازده دیگ بخار.

جدول ۴: هزینه‌های سوخت و دوره ارزیابی برای محاسبه ضخامت اقتصادی جداول ۸ تا ۱۶		
دوره ارزیابی ^۱	هزینه سوخت	پنس بر مگاژول مفید
	سرویسهای آب داغ و حرارت مرکزی غیر خانگی	
۰/۳۸	سوخت: سوخت جامد	
۰/۵۷	گاز	
۰/۶۷	نفت	
۲۰۰۰۰	کاربرد: حرارت مرکزی	
۴۰۰۰۰	سرویسهای آب داغ	
	سرویسهای آب داغ و حرارت مرکزی خانگی	
۰/۷۶	سوخت: گاز	
۱۷۰۰۰	کاربرد: حرارت مرکزی	
۹۰۰۰	سرویسهای آب داغ	
۴۰۰۰۰	لوله‌کشی فرآیند	۲۰/۶

نکات:

- (۱) دوره ارزیابی بر اساس یک کار متناوب نمونه برای تعداد ساعت نشان داده در یک دوره پنج ساله محاسبه شده است (به عنوان مثال برای کاربرد پیوسته غیرخانگی برای ۵ سال = $40000 \div 4 = 10000$ ساعت)
- (۲) استنتاج شده از BS 5422: 1990

جدول ۱۷ هزینه مفید حرارت را برای سوختهای عمده به ازای مقادیر مختلفی از بهای سوخت که بر حسب واحدهای معمول خرید و بر پایه بازده نمونه دیگ‌های بخار است، ارائه می‌دهد. برای یک بهای معین خرید، هزینه مفید حرارت می‌تواند مستقیماً از جدول ۱۷ بدست آید. هزینه‌های عایق‌کاری به روش ویژه‌ای که در زیر توصیف می‌گردد بیان می‌شود. بطورکلی، ضخامت‌های اقتصادی براساس تخمین هزینه‌های سوخت، عایق‌بندی و نصب بر پایه قیمت‌های سال ۱۹۹۵ میلادی محاسبه شده‌اند.

هزینه‌های عایق‌کاری و نصب با هم ترکیب شده و بعنوان هزینه افزایشی^۱ عایق‌کاری تعریف می‌شود. مقادیر هزینه افزایشی در جداول ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ارائه شده‌اند. جداول ۱۸ و ۱۹ به ترتیب مربوط به سرویس‌های آب داغ و حرارت مرکزی غیرخانگی و خانگی هستند. جداول ۲۰ و ۲۱ بر ضخامت تک لایه و دو لایه عایق بر روی لوله‌کشی فرآیند دلالت دارند.

۲ - ۵ - استفاده از جداول خاص هر مورد

هنگامیکه اطلاعات مربوط به یک کاربرد خاص بطور قابل توجهی با فرضیات استفاده شده در محاسبه مقادیر جداول ضخامت اقتصادی (جدوال ۸ تا ۱۶) تفاوت داشته باشد، باید محاسبات ویژه‌ای را در باره آن کاربرد خاص انجام داد. ساده‌ترین روش محاسبه، تهیه جدولی است که هزینه کل یعنی هزینه تلفات حرارتی بعلاوه هزینه‌های عایق‌کاری را در دوره ارزیابی برای مقادیر مختلف ضخامت‌های عایق نشان دهد. بنابراین ضخامتی که حداقل هزینه کل را نتیجه دهد بعنوان ضخامت اقتصادی انتخاب می‌گردد. جدولی بصورت شکل ۳ مورد نیاز و اطلاعات مندرج در بخش ۳ «ضخامت اقتصادی عایق» برای تکمیل کردن این جدول لازم است. مفهوم عناوین در جدول و روش محاسبه مقادیر مربوطه بصورت زیر می‌باشد. جهت وضوح مثال انجام شده در صفحه ۲۵ هر عنوان یا یک شماره مرحله مشخص شده است.

ضخامت عایق (مرحله ۱)

جدول برای یک دسته مقادیر ممکن ضخامت‌ها تکمیل می‌شود. اگر لازم باشد، لوله بدون عایق یعنی ضخامت عایق برابر با صفر میلیمتر، را می‌توان بعنوان عنصر اول جدول قرار داده و هر یک از ضخامت‌های موجود عایق انتخاب شده را، بعنوان عناصر بعدی در جدول قرار داد. راه دیگر اینست که ضخامت اقتصادی در جدول بعنوان یک راهنمای برای مقدار تقریبی ضخامت و مقادیری از ضخامت، نزدیک به این مقدار موجود، استفاده گردد.

هزینه کل	هزینه نصب عایق	هزینه حرارت تلف شده دوره ارزیابی	ضریب هزینه	تلفات حرارتی	ضخامت عایق
(پوند بر یک متر از طول لوله)	(پوند بر یک متر از طول لوله)	(پوند بر یک متر از طول لوله)	پوند بر وات	وات بر متر	میلی‌متر

شکل ۳: نمونه جدول موردنیاز برای جداول خاص هر مورد

^۱ Incremental cost

تلفات حرارتی (مرحله ۲)

نرخ تلفات حرارتی بر حسب وات در هر متر از طول لوله است، این تلفات وابسته به دمای جریان فرآیند، قطر لوله، ضخامت عایق و شرایط محیطی است. تلفات حرارتی می‌تواند براحتی توسط نمودارهای از قبل آماده شده (نمودارهای ۱ الی ۲۵) که تلفات حرارتی را برای انواع عایقها و مقادیری از ضخامت عایقها، قطر لوله‌ها و دما نشان می‌دهد، تعیین گردد. جهت سهولت، این نمودارها در ضمیمه ۳ مجدداً آورده شده‌اند. جدول ۵ بطور مناسبی اطلاعات هر نمودار را خلاصه می‌کند. در هر مورد خاص تحت مطالعه، با توجه به نوع عایق و دمای لوله، نمودار لازم را از جدول ۵ تعیین نمایند. استفاده از این نمودارها در نمودار ۳ که برای یک نوع عایق خاص با قطعات فیبری سخت^۱ و دمای تا 100°C است، نشان داده شده است. به‌طور مثال خطوط نقطه‌چین نشان می‌دهند که یک لوله ۵۰ میلیمتری با عایقی به ضخامت ۵۰ میلیمتر دارای نوع تلفات حرارتی برابر با 20W/m می‌باشد، حال آنکه همان لوله بدون عایق دارای تلفات حرارتی برابر با 240W/m می‌باشد. به روشه مشابه می‌توان مقدار تلفات حرارتی را برای هر ترکیبی از قطر لوله و ضخامت عایق بدست آورد. اگر شرایط محیطی همراه با باد باشد آنگاه باید به بخش ۶ مراجعه کرد.

ضریب هزینه (مرحله ۳)

ضریب هزینه عبارتست از هزینه یک وات تلفات حرارتی در هر متر از طول لوله در دوره ارزیابی، بر حسب پوند. ضریب هزینه وابسته به دوره ارزیابی و هزینه حرارت مفید می‌باشد. مراحل تعیین ضریب هزینه عبارتند از:

۱) تعیین میزان مگاژول حرارتی که در واحد طول لوله در دوره ارزیابی تلف می‌شود با این شرط که نرخ تلفات حرارتی یک وات بر متر باشد. یک وات برابر با یک ژول بر ثانیه است. بنابراین اگر دوره ارزیابی بر حسب ساعت بیان شود میزان ژولی که همراه با یک وات تلفات حرارتی تلف می‌شود عبارتست از:

$$\text{دوره ارزیابی} \times 3600$$

یک مگاژول برابر با یک میلیون ژول (10^6 ژول) می‌باشد بنابراین میزان مگاژولی که با یک وات تلفات حرارتی تلف می‌شود عبارتست از:

$$(3600 \text{ دوره ارزیابی}) / (10^6 \text{ ژول})$$

۲) تعیین ضریب هزینه که عبارتست از حاصلضرب هزینه حرارت مفید بر حسب پنس بر مگاژول در میزان مگاژول تلف شده یعنی:

$$(3600 \text{ ژول}) / (\text{هزینه} / \text{دوره ارزیابی} \times 10^6)$$

حاصل را باید بر 100 تقسیم کنیم تا ضریب هزینه بر حسب پوند بر وات بیان شود.

¹ Performed Rigid Fibrous Sections

این دو مرحله می‌توانند بصورت یک فرمل خلاصه شوند:

$$\frac{۳۶}{۱۰} \times \text{دوره ارزیابی} \times \frac{\text{پنس}}{\text{مگاژول}} = \text{ضریب هزینه}$$

هزینه حرارت تلف شده در دوره ارزیابی (مرحله ۴)

این هزینه عبارتست از هزینه کل حرارت تلف شده بر واحد طول لوله برای ضخامت خاصی از عایق در دوره ارزیابی. ستون مربوط به تلفات حرارتی، تلفات را بر حسب وات بر متر و ستون ضریب هزینه، هزینه را بر حسب پوند بر وات برای دوره ارزیابی نشان می‌دهند. بنابراین هزینه تلفات حرارتی بصورت زیر محاسبه می‌شود:

ضریب هزینه × تلفات حرارتی

جدول ۵: خلاصه‌ای از نمودارهای تلفات حرارتی (ضمیمه ۳)

شماره نمودار				دماه سطح لوله (°C)
نوع عایق				
D	C	B	A	
۲۴	۲۱	۱۱	۱	۵۰
				۷۰
		۱۲	۲	۷۵
		۱۳	۳	۱۰۰
		۱۴	۴	۱۵۰
		۱۵	۵	۲۰۰
		۱۶	۶	۳۰۰
		۱۷	۷	۴۰۰
		۱۸	۸	۵۰۰
		۱۹	۹	۶۰۰
۲۵	۲۲	۱۰	۱۰	۷۰۰

A: قطعات عایقی شکل داده شده فیبری سخت

B: قطعات عایقی شکل داده شده سیلیکات کلسیم یا ۸۵٪ اکسید منیزیم (قطعات عایقی اکسید

منیزیم تنها تا ۳۰۰°C)

C: قطعات عایقی شکل داده شده پلی ایزوپیتانورات یا پلی اورتان (قطعات عایقی پلی اورتان تنها

تا ۱۰۰°C)

D: قطعات عایقی شکل داده شده لاستیک نیتریل گستردہ و فوم پلی اتیلن

هزینه نصب عایق (مرحله ۵)

عبارتست از کل هزینه عایق کاری در هر متر از طول لوله شامل هزینه مواد عایقی، هزینه نصب، سطح نهایی تمام شده، مواد نگهدارنده و غیره. این هزینه باید برای هر ضخامتی از عایق مورد نظر محاسبه شود.

هزینه کل (مرحله ۶)

این هزینه عبارتست از مجموع هزینه تلفات حرارتی در دوره ارزیابی و هزینه نصب عایق کاری.

مثال:

مثال زیر کاربرد روش جدولبندی در هر مورد خاص را برای محاسبه ضخامت اقتصادی نشان می‌دهد. یک سیستم گرمایشی غیرخانگی، بخار را در دمای 100°C از طریق لوله‌های ۵۰ میلیمتری استفاده می‌نماید. بخار توسط یک دیگ بخارگازی که دارای بازده ۷۰٪ است تأمین می‌شود و هزینه گاز ۲۸ پنس بر واحد حرارتی است. قرار است از ماده عایق فیبری شکل داده شده‌ای (با هدایت حرارتی $W/(m.k) = 50$) استفاده شود. هزینه کل عایق نصب شده با ضخامت‌های گوناگون موجود از طرف سازنده بصورت زیر می‌باشد:

۱/۴ پوند بر متر	ضخامت ۱۹ میلیمتر
۲ پوند بر متر	۲۵ میلیمتر
۲/۳ پوند بر متر	۳۲ میلیمتر
۲/۹ پوند بر متر	۳۸ میلیمتر
۴/۸ پوند بر متر	۵۰ میلیمتر

دوره ارزیابی ۲۲۰۰ ساعت است (عمر سرمايه‌گذاری ۵ سال با 4400 ساعت بهره‌برداری سالانه) و می‌توان فرض نمود که لوله‌کشی در محیطی با هوای ساکن و دمای 20°C است.

مرحله ۱: ضخامت عایق

برای این مسئله، جدول ۹ نشان می‌دهد که ضخامت اقتصادی عایق تا ۳ میلیمتر است (نتیجه حاصل از جدولبندی برای یک لوله با قطر خارجی $60/3$ میلیمتر که نزدیکترین مقدار به مسئله مورد نظر ما می‌باشد). در نتیجه، محاسبات پیرامون این ضخامت مورد نیاز است و اولین تخمین برای ضخامت اقتصادی باید ۲۵ میلیمتر باشد. حال می‌توان مقادیر هر ستون از جدول تخمین را محاسبه نمود.

مرحله ۲: تلفات حرارتی

نمودار ۳، نمودار تلفات حرارتی مناسب برای این مسئله است که نشان می‌دهد یک لوله ۵۰ میلیمتری با عایق فیبری شکل داده شده با ضخامت ۲۵ میلیمتر دارای نرخ تلفات حرارتی برابر با 30 W/m می‌باشد.

مرحله ۳: ضریب هزینه

جدول ۱۷ نشان می‌دهد که هزینهٔ مفید حرارت برای یک دیگ بخار گازی با بازده ۷۰٪ و هزینهٔ سوخت ۲۲/۱۶ پنس بر واحد حرارتی، ۰/۳ پنس بر مگاژول و برای سوختی با هزینهٔ ۲۹/۵۴ پنس بر واحد حرارتی، ۰/۴ پنس بر مگاژول است. در این مسئلهٔ خاص هزینهٔ گاز ۲۸ پنس بر واحد حرارتی بوده و باید هزینهٔ مفید حرارت محاسبه شود. برای این کار با یک تناسب ساده می‌توان هزینهٔ مفید را بصورت زیر محاسبه کرد:

$$\text{مگاژول/پنس} = \frac{۰/۳}{۲۲/۱۶} = \text{هزینهٔ مفید}$$

مدت زمان محاسبه ۲۲۰۰۰ ساعت است و لذا ضریب هزینه عبارتست از:

$$\text{وات/پوند} = \frac{۳۶}{۱۰} \times ۰/۳ \times ۲۲۰۰۰ = ۰/۳۸ \times ۰/۳۸ = \text{ضریب هزینه}$$

توجه کنید که ضریب هزینه برای ضخامت‌های مختلف عایق یکسان است.

مرحله ۴: هزینهٔ حرارت تلف شده در دورهٔ ارزیابی

حاصلضرب ضریب هزینه در حرارت تلف شده برابر با هزینهٔ حرارت تلف شده است. بنابراین:
 $\text{متر/پوند} = ۰/۳ \times ۳۰ = ۹$ هزینهٔ حرارت

مرحله ۵: هزینهٔ نصب عایق

در این مسئله این هزینه برابر با ۲ پوند بر متر داده شده است.

مرحله ۶: هزینهٔ کل

مجموع هزینهٔ حرارت و هزینهٔ نصب عایق (مرحله ۴ + مرحله ۵) هزینهٔ کل می‌باشد.
 $\text{متر/پوند} = ۹ + ۲ = ۱۱$ هزینهٔ کل

برای مقادیر دیگر ضخامت نیز محاسبات مشابهی انجام گرفته و نتایج در جدول ۶ درج شده‌اند. این جدول نشان می‌دهد که حداقل هزینه، جهت عایقی با ضخامت ۳۸ میلیمتر می‌باشد و بایستی ضخامت عایق این مقدار انتخاب گردد. توجه کنید که در این مثال ضخامت اقتصادی حاصل از روش جدول‌بندی تقریباً برابر با مقدار حاصل از جداول از قبل آمده می‌باشد. این مطلب برای هر کاربرد صادق نیست. همچنین باید بخاطر داشته باشیم که مقادیر هزینه کل به شدت وابسته به معیارهای سرمایه‌گذاری سازمان می‌باشد.

جدول ۶: مثال تعیین ضخامت اقتصادی توسط جدول‌بندی

هزینهٔ کل (£/m)	هزینهٔ نصب عایق (£/m)	هزینهٔ تلفات حرارتی (£/m)	ضریب هزینه (£/w)	تلفات حرارتی (w/m)	ضخامت عایق (mm)
۱۱	۲	۹	۰/۳	۳۰	۲۵
۱۰/۱۰	۲/۳	۷/۸	۰/۳	۲۶	۳۲
۹/۸	۲/۹	۶/۹	۰/۳	۲۳	۳۸
۱۴/۴	۸/۴	۶	۰/۳	۲۰	۵۰

۶- تطابق با شرایط محیطی

تمام روشهایی که در بالا اشاره شد بر اساس شرایط محیطی با هوای ساکن و دمای 20°C محاسبه شده‌اند. حرکت هوا که در اکثر حالات عملی از باد ناشی می‌شود و دماهای مختلف محیط می‌تواند تأثیر بسزایی روی میزان تلفات حرارتی و در نتیجه روی ضخامت اقتصادی عایق داشته باشد. به عنوان مثال، بادی با سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت تلفات حرارتی را تقریباً بین ۴ تا ۶ برابر افزایش می‌دهد.

احتساب دقیق این آثار نیازمند بکاربردن معادلات اساسی انتقال حرارت است که در ضمیمه ۴ بیان شده است. بهر حال مقادیر تلفات حرارتی بیان شده در نمودارهای ۱ تا ۲۵ در ضمیمه ۳ که در روش جدول‌بندی برای ارزیابی ضخامت اقتصادی استفاده می‌شوند می‌توانند برآحتی برای در نظر گرفتن آثار باد تصحیح شوند. جدول ۷ ضرایب تصحیح سرعت باد را ارائه می‌دهد. مقدار تلفات حرارتی حاصل از نمودارهای ۱ تا ۲۵ باید در ضرایب نشان داده شده در جدول ۷ ضرب شوند.

ضرایب بیان شده در جدول ۷ مربوط به سطوح با شدت انتشار زیاد، متوسط و کم دلالت بر طبیعت سطح خارجی عایق دارند. بعنوان یک راهنمایی، سطح رنگ شده معمولاً دارای خاصیت انتشار باد، فولاد اکسید شده دارای خاصیت انتشار متوسط و آلومینیم صیقلی دارای خاصیت انتشار کم می‌باشند.

اگر اطلاعاتی از سرعت باد در دسترس نباشد آنگاه مقادیر زیر توصیه می‌شوند:

سرعت باد برای مکانهای سرپوشیده ۱ متر بر ثانیه

سرعت باد برای مکانهای عادی ۳ متر بر ثانیه

سرعت باد برای مکانهای روباز ۱۰ متر بر ثانیه

جدول ۷: ضرایب تصحیح سرعت باد

ضرایب	سرعت باد		
	سرعت باد برای مکانهای سرپوشیده (متر بر ثانیه)	سرعت باد برای مکانهای عادی (متر بر ثانیه)	سرعت باد برای مکانهای روباز (متر بر ثانیه)
سطح با خاصیت انتشار کم	سطح با خاصیت انتشار متوسط	سطح با خاصیت انتشار زیاد	هوای ساکن
۱	۱	۱	۱
۱/۵۸	۱/۴۴	۱/۳۵	۱
۲/۱۱	۱/۸۱	۱/۶۵	۲
۲/۷۲	۲/۲۵	۲	۳
۳/۸۶	۳	۲/۶	۵
۶/۳۲	۴/۷۵	۴	۱۰

ضمیمه ۱:

برخی از تبدیلات مفید

تبدیل ضرایب برای واحدهایی که در این کتابچه استفاده شده‌اند:

انگلیسی	=	SI	
°F	=	٣٢+١/٨ × °c	دما
in	=	٠/٠٣٩٤ × mm	طول
ft	=	٣/٢٨٠٨ × W	
gal	=	٠/٢٢ × liters	حجم
ton	=	٠/٩٨٤٢ × tonne	وزن
therm	=	٩/٤٧٨٢ × GJ	انرژی
Btu/ft.h	=	١/٠٤ × W/Linear m	ترخ جریان حرارتی
Btu in/ft ² h °F	=	٦/٩٣٣٥ × W/mk	هدایت حرارتی
Btu /ft ² h °F	=	٠/١٧٦ × W/m ² k	ثابت هدایت حرارتی
		برای سوخت نفت سنگین مقدار لیتر در تن = ١٠٢٠	
		برای سوخت نفت متوسط مقدار لیتر در تن = ١٠٤٠	
		برای گازوئیل مقدار لیتر در تن = ١١٨٠	

ضمیمه ۲:

جدول اقتباس شده از 1990 : BS 5422

جدول ۸: ضخامت اقتصادی عایق برای تأسیسات حرارتی غیرخانگی تقدیم شده بوسیله دیگ بهار با سوخت چامد																
دماهی سطح داغ (°C) (با محیطی با هوا ماسکن در دماهی ۲۰°C)																
+100					+100					+70					قطر خارجی لوله لولایی که برعی آن ضخامت عایق از رویده می شود. بر حسب (mm) ^۱	
هدایت حرارتی در دماهی متوسط (W/m.k)																
۰/۰۷	۰/۰۵۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۵۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۵۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۵۵	۰/۰۴		
ضخامت عایق (mm)																
۳۲	۲۸	۲۵	۲۲	۲۶	۲۲	۲۱	۱۷	۲۳	۲۰	۱۷	۱۴	۱۷/۲				
۳۴	۳۰	۲۶	۲۳	۲۷	۲۵	۲۲	۱۷	۲۴	۲۲	۱۸	۱۵	۲۱/۳				
۳۵	۳۲	۲۸	۲۲	۲۸	۲۶	۲۴	۲۰	۲۵	۲۳	۲۰	۱۷	۲۶/۹				
۳۷	۳۴	۲۹	۲۵	۳۱	۲۷	۲۵	۲۰	۲۶	۲۴	۲۱	۱۷	۳۳/۷				
۳۹	۳۵	۳۱	۲۵	۳۲	۲۸	۲۵	۲۵	۲۷	۲۵	۲۲	۱۸	۴۲/۴				
۴۱	۳۶	۳۲	۲۶	۳۳	۲۹	۲۶	۲۲	۲۸	۲۵	۲۳	۱۸	۴۸/۳				
۴۳	۳۸	۳۳	۲۷	۳۵	۳۱	۲۷	۲۳	۲۹	۲۶	۲۲	۱۹	۶۰/۳				
۴۵	۴۰	۳۵	۲۸	۳۶	۳۳	۲۸	۲۳	۳۱	۲۷	۲۴	۲۰	۷۶/۱				
۴۶	۴۲	۳۶	۲۹	۳۷	۳۴	۲۸	۲۴	۳۲	۲۸	۲۴	۲۰	۸۸/۹				
۴۸	۴۴	۳۷	۳۱	۳۹	۳۵	۳۰	۲۵	۳۳	۲۹	۲۵	۲۱	۱۱۲/۳				
۵۰	۴۵	۳۸	۳۱	۴۱	۳۶	۳۱	۲۵	۳۴	۳۰	۲۶	۲۲	۱۳۹/۷				
۵۲	۴۶	۴۰	۳۲	۴۲	۳۷	۳۲	۲۵	۳۵	۳۱	۲۶	۲۲	۱۶۸/۳				
۵۴	۴۸	۴۲	۳۳	۴۳	۳۸	۳۳	۲۶	۳۶	۳۲	۲۷	۲۲	۲۱۹/۱				
۵۶	۴۹	۴۳	۳۴	۴۴	۳۹	۳۴	۲۶	۳۶	۳۲	۲۷	۲۳	۲۷۳				
۶۰	۵۲	۴۵	۳۵	۴۵	۴۷	۴۲	۳۵	۴۷	۳۸	۳۴	۲۸	۲۳	بیش از ۳۲۳/۹ و از جمله سطوح مسطح			

(۱) قطرهای خارجی مطابق BS 3600 هستند. برای لوله کشی مسی با قطرهای خارجی مشابه با بالا، همین ضخامت عایق استفاده می شود.

جدول ۹: ضخامت اقتصادی عایق برای تأسیسات حرارتی غیرخانگی تغذیه شده بوسیله دیگ بخار با سوخت گاز

دماهی سطح داغ (°C) (با محیطی با هواست ساکن در دمای ۲۰°C)														قطر خارجی لوله
+150		+100				+70								فولادی که ضخامت
هدایت حرارتی در دمای متوسط (W/m.k)														عایق روی آن
۰/۰۷	۰/۰۵۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۵۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۵۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵		افزوده می شود.	
ضخامت عایق (mm)														بر حسب ۱ (mm)
۳۷	۳۴	۲۹	۲۴	۳۱	۲۷	۲۲	۲۰	۲۶	۲۴	۲۲	۱۷		۱۷/۲	
۳۹	۳۶	۲۲	۲۶	۳۳	۲۹	۲۵	۲۲	۲۷	۲۵	۲۳	۱۸		۲۱/۳	
۴۲	۳۸	۲۳	۲۷	۳۴	۲۱	۲۷	۲۳	۲۹	۲۶	۲۴	۲۰		۲۶/۹	
۴۴	۴۰	۳۵	۲۸	۳۶	۳۳	۲۸	۲۴	۳۱	۲۷	۲۵	۲۱		۳۳/۷	
۴۷	۴۲	۳۷	۳۰	۳۸	۳۴	۳۰	۲۵	۳۲	۲۹	۲۵	۲۲		۴۲/۴	
۴۸	۴۴	۳۸	۳۱	۳۹	۳۵	۳۱	۲۵	۳۳	۳۰	۲۶	۲۲		۴۸/۳	
۵۰	۴۶	۳۹	۳۳	۴۱	۳۷	۳۲	۲۶	۳۵	۳۲	۲۷	۲۳		۶۰/۳	
۵۲	۴۸	۴۲	۳۴	۴۳	۳۹	۳۴	۲۷	۳۶	۳۳	۲۸	۲۴		۷۶/۱	
۵۳	۴۹	۴۳	۳۵	۴۵	۴۰	۳۰	۲۸	۳۷	۳۴	۲۹	۲۴		۸۸/۹	
۵۶	۵۱	۴۵	۳۶	۴۷	۴۲	۳۶	۲۹	۳۹	۳۵	۳۱	۲۵		۱۱۴/۳	
۵۹	۵۳	۴۷	۳۷	۴۸	۴۳	۳۷	۳۰	۴۱	۳۶	۳۲	۲۵		۱۳۹/۷	
۶۱	۵۶	۴۸	۳۸	۵۰	۴۵	۳۸	۳۱	۴۲	۳۷	۳۲	۲۵		۱۶۸/۳	
۶۵	۵۸	۵۱	۴۰	۵۲	۴۶	۴۰	۳۲	۴۴	۳۸	۳۳	۲۶		۲۱۹/۱	
۶۸	۵۹	۵۲	۴۱	۵۳	۴۷	۴۱	۳۳	۴۵	۴۰	۳۴	۲۷		۲۷۳	
۷۲	۶۳	۵۴	۴۲	۵۸	۵۱	۴۳	۳۴	۴۷	۴۲	۳۶	۲۷	بیش از ۳۲۳/۹ و از	جمله سطوح مسطح	

(۱) قطرهای خارجی مطابق BS 3600 هستند. برای لوله کشی مسی با قطرهای خارجی مشابه با بالا، همین ضخامت عایق استفاده می شود.

جدول ۱۰: ضخامت اقتصادی عایق برای تأسیسات حرارتی غیرخانگی تغذیه شده بوسیله دیگ بخار با سوخت نفت

دماهی سطح داغ (°C) (با محیطی با هواست ساکن در دماهی ۲۰°C)												نطر خارجی لوله لولادی که ضخامت طایق بودی آن از روده می شود. بر حسب ۱' (mm)	
+۱۵۰				+۱۰۰				+۷۰					
هدایت حرارتی در دماهی متوسط (W/m.k)													
۰/۰۷	۰/۰۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵		
ضخامت عایق (mm)													
۴۰	۳۶	۳۲	۲۶	۲۳	۲۹	۲۶	۲۲	۲۸	۲۵	۲۳	۱۸	۱۷/۲	
۴۳	۳۸	۳۴	۲۷	۳۰	۳۲	۲۷	۲۳	۲۹	۲۷	۲۴	۱۹	۲۱/۳	
۴۵	۴۱	۳۵	۲۹	۳۶	۳۳	۲۹	۲۲	۳۲	۲۸	۲۵	۲۱	۲۶/۴	
۴۷	۴۲	۳۷	۳۱	۳۸	۳۰	۳۱	۲۶	۳۳	۲۹	۲۶	۲۲	۳۳/۷	
۵۰	۴۵	۳۹	۳۲	۴۱	۳۷	۳۲	۲۶	۳۵	۳۲	۲۷	۲۳	۴۲/۴	
۵۱	۴۶	۴۱	۳۳	۴۲	۳۸	۳۳	۲۷	۳۶	۳۳	۲۸	۲۲	۴۸/۳	
۵۲	۴۹	۴۲	۳۵	۴۴	۳۹	۳۵	۲۸	۳۷	۳۴	۲۹	۲۵	۴۰/۲	
۵۵	۵۰	۴۵	۳۶	۴۶	۴۲	۳۶	۲۹	۳۹	۳۵	۳۱	۲۵	۷۶/۱	
۵۷	۵۱	۴۶	۳۷	۴۸	۴۳	۴۳	۳۰	۴۱	۳۶	۳۲	۲۵	۸۸/۹	
۶۰	۵۲	۴۸	۳۹	۴۹	۴۴	۴۴	۳۱	۴۳	۴۰	۳۳	۲۶	۱۱۴/۳	
۶۳	۵۷	۵۰	۴۱	۵۱	۴۷	۴۱	۳۲	۴۴	۴۹	۴۴	۲۷	۱۳۹/۷	
۶۶	۵۹	۵۲	۴۲	۵۲	۴۸	۴۲	۳۳	۴۵	۴۱	۴۵	۲۷	۱۶۸/۳	
۶۹	۶۲	۵۴	۴۳	۵۶	۵۱	۴۳	۳۴	۴۷	۴۲	۴۶	۲۸	۲۱۹/۱	
۷۱	۶۴	۵۵	۴۵	۵۷	۵۲	۴۴	۳۵	۴۸	۴۲	۴۷	۲۹	۲۷۳	
۷۷	۶۹	۶۰	۴۷	۶۲	۵۰	۴۷	۳۷	۵۰	۴۰	۴۸	۳۱	بین از ۳۲۲/۹ و از جمله سطوح مسطح	

(۱) قطرهای خارجی مطابق BS 3600 هستند. برای لوله کشی مسی با قطرهای خارجی مشابه با

بالا، همین ضخامت عایق استفاده می شود.

جدول ۱۱: ضخامت اقتصادی عایق برای سرویسهای آب داغ غیرخانگی

+۶۰°C												قطر خارجی لوله نولاوی که ضخته عایق بندی آن از روده می شود. بر حسب ^۱ (mm)	
نفت.		گاز				سوخت جامد							
هدایت حرارتی در دمای متوسط (W/m.K)													
۰/۰۷	۰/۰۰	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۰۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۰۵	۰/۰۴	۰/۰۲۵		
ضخامت عایق (mm)													
۳۴	۳۱	۲۷	۲۲	۳۲	۲۸	۲۲	۲۰	۲۷	۲۲	۲۱	۱۷	۱۷/۲	
۳۶	۳۲	۲۸	۲۳	۳۲	۲۰	۲۶	۲۲	۲۸	۲۰	۲۲	۱۸	۲۱/۲	
۳۸	۳۴	۲۹	۲۲	۳۰	۲۲	۲۸	۲۳	۲۹	۲۷	۲۳	۲۰	۲۶/۲	
۴۰	۳۶	۳۱	۲۶	۳۷	۲۲	۲۹	۲۴	۳۱	۲۸	۲۲	۲۰	۳۳/۲	
۴۲	۳۸	۳۳	۲۸	۳۹	۲۲	۳۱	۲۵	۳۳	۳۰	۲۶	۲۱	۴۲/۲	
۴۳	۳۹	۳۴	۲۹	۴۰	۲۶	۳۲	۲۶	۳۴	۳۱	۲۷	۲۲	۴۸/۲	
۴۵	۴۱	۳۶	۴۰	۴۲	۳۸	۳۳	۲۷	۳۶	۳۲	۲۸	۲۳	۵۰/۲	
۴۷	۴۲	۳۷	۴۱	۴۳	۴۰	۳۰	۲۸	۳۷	۳۳	۲۹	۲۲	۷۶/۱	
۴۸	۴۴	۳۸	۴۲	۴۵	۴۱	۳۶	۲۹	۳۸	۳۵	۳۰	۲۲	۸۸/۲	
۵۱	۴۶	۴۰	۴۴	۴۷	۴۲	۳۷	۳۰	۴۰	۳۶	۳۱	۲۵	۱۱۴/۲	
۵۲	۴۷	۴۱	۴۳	۴۹	۴۴	۳۸	۳۱	۴۱	۳۷	۳۲	۲۵	۱۳۹/۲	
۵۶	۵۱	۴۲	۴۴	۴۵	۴۰	۳۹	۳۲	۴۲	۳۸	۳۳	۲۶	۱۶۸/۲	
۵۹	۵۲	۴۴	۴۵	۴۰	۴۷	۴۱	۳۳	۴۴	۳۹	۳۴	۲۶	۲۱۹/۱	
۶۱	۵۰	۴۵	۴۶	۴۶	۴۷	۴۱	۳۴	۴۵	۴۰	۳۵	۲۷	۲۷۳	
۶۵	۵۹	۵۱	۴۰	۵۱	۵۰	۴۴	۴۰	۴۰	۴۶	۴۶	۲۹	بیش از ۳۲۳/۹ و از جمله سطوح مسطح	

(۱) قطرهای خارجی مطابق BS 3600 هستند. برای لوله کشی مسی با قطرهای خارجی مشابه با بالا، همین ضخامت عایق استفاده می شود.

جدول ۱۲: ضخامت اقتصادی عایق برای تأسیسات حرارت مرکزی خانگی در نواحی دارای گرمابش

آب با دمای $+75^{\circ}\text{C}$ همراه با محیطی با هوای ساکن و دمای $+20^{\circ}\text{C}$					قطر خارجی (mm) لوله مسی	
هدایت حرارتی در دمای $+40^{\circ}\text{C}$ (W/m.k)						
۰/۰۴۵	۰/۰۴	۰/۰۳۵	۰/۰۳	۰/۰۲۵		
ضخامت عایق (mm)						
۲۷	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۰	
۲۹	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۲	
۳۱	۲۹	۲۱	۱۹	۱۸	۱۵	
۳۳	۲۲	۲۰	۱۹	۲۰	۲۲	
۳۵	۲۲	۲۲	۲۰	۲۱	۲۸	
۳۷	۲۵	۲۲	۲۲	۲۲	۳۵	
۳۹	۲۷	۲۵	۲۳	۲۲	۴۲	
۴۰	۲۹	۲۷	۲۵	۲۳	۵۴	
۴۸	۳۶	۳۲	۳۱	۲۹	سطوح مسطح	

جدول ۱۳: ضخامت اقتصادی عایق برای تأسیسات حرارت مرکزی خانگی در نواحی بدون گرمابش

آب با دمای $+75^{\circ}\text{C}$ همراه با محیطی با هوای ساکن و دمای -1°C					قطر خارجی (mm) لوله مسی	
هدایت حرارتی در دمای $+40^{\circ}\text{C}$ (W/m.k)						
۰/۰۴۵	۰/۰۴	۰/۰۳۵	۰/۰۳	۰/۰۲۵		
ضخامت عایق (mm)						
۳۲	۳۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۰	
۳۴	۳۲	۲۲	۲۱	۲۰	۱۲	
۳۵	۳۳	۲۲	۲۲	۲۱	۱۵	
۳۶	۳۵	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	
۳۶	۳۶	۲۶	۲۴	۲۳	۲۸	
۳۹	۳۸	۲۷	۲۵	۲۴	۳۵	
۴۰	۳۹	۲۸	۲۷	۲۵	۴۲	
۴۰	۳۹	۲۸	۲۷	۲۶	۵۴	
۴۵	۴۲	۴۰	۳۷	۳۲	سطوح مسطح	

جدول ۱۴: ضخامت اقتصادی عایق برای سیستمهای آب گرم خانگی در نواحی دارای گرمايش

آب با دمای $+60^{\circ}\text{C}$ همراه با محیطی با هوای ساکن و دمای $+20^{\circ}\text{C}$					قطر خارجی لوله مسی (mm)	
هدایت حرارتی در دمای $+20^{\circ}\text{C}$ (W/m.k)						
۰/۰۴۵	۰/۰۴	۰/۰۳۵	۰/۰۳	۰/۰۲۵		
ضخامت عایق (mm)						
۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۱۰	
۱۶	۱۰	۹۲	۱۴	۱۳	۱۲	
۱۷	۱۶	۱۴	۱۴	۱۳	۱۰	
۱۸	۱۷	۱۶	۱۰	۱۲	۲۲	
۱۹	۱۸	۱۶	۱۰	۱۴	۲۸	
۱۹	۱۴	۱۷	۱۷	۱۵	۳۰	
۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۰	۲۲	
۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۶	۰۴	
۲۰	۲۲	۲۲	۲۲	۲۰	سطوح مسطح	

جدول ۱۵: ضخامت اقتصادی عایق برای سیستمهای آب گرم خانگی در نواحی بدون گرمايش

آب با دمای $+60^{\circ}\text{C}$ همراه با محیطی با هوای ساکن و دمای -10°C					قطر خارجی لوله مسی (mm)	
هدایت حرارتی در دمای $+20^{\circ}\text{C}$ (W/m.k)						
۰/۰۴۵	۰/۰۴	۰/۰۳۵	۰/۰۳	۰/۰۲۵		
ضخامت عایق (mm)						
۱۸	۱۷	۱۶	۱۰	۱۲	۱۰	
۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۰	۱۲	
۱۹	۱۹	۱۷	۱۷	۱۰	۱۰	
۲۱	۲۰	۲۰	۱۸	۱۶	۲۲	
۲۰	۲۱	۲۰	۱۹	۱۷	۲۸	
۲۱	۲۲	۲۱	۲۰	۱۸	۳۰	
۲۲	۲۳	۲۲	۲۰	۱۹	۲۲	
۲۲	۲۳	۲۳	۲۱	۲۰	۰۴	
۲۱	۲۴	۲۰	۲۰	۲۲	سطوح مسطح	

جدول ۱۶: فضای اقتصادی عایق برای لوله کشی فرآیند و تجهیزات مربوطه

ادامه جدول ۱۶

دماهی سطح داغ در دمای متوسط (${}^{\circ}\text{C}$) (با محیطی با هوا اسکن و دمای ${}^{\circ}\text{C} +20$)																				قطر خارجی لوله فولادی (mm)															
+700					+600					+500					+400																				
هدایت حرارتی در دمای متوسط (W/m.k)																																			
ضخامت عایق (mm) (نگاه کنید به نکته)																																			
۱۱۹	۱۱۸	۱۰۹	۱۰۷	۹۹	۱۰۷	۱۰۳	۹۸	۹۳	۸۹	۹۰	۹۱	۸۶	۸۱	۷۶	۸۲	۷۹	۷۴	۶۹	۵۴	۱۷/۲															
۱۷۰	۱۷۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰	۱۱۲	۱۰۸	۱۰۴	۹۸	۹۳	۱۰۱	۹۶	۹۱	۸۶	۸۱	۸۸	۸۲	۷۸	۷۳	۶۸	۲۱/۲															
۱۲۲	۱۷۸	۱۲۳	۱۱۸	۱۱۳	۱۷۰	۱۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۷	۱۰۷	۹۸	۹۲	۸۷	۹۲	۸۹	۸۳	۷۸	۷۳	۶۳	۲۶/۹															
۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۱	۱۱۹	۱۷۲	۱۱۹	۱۱۸	۱۰۸	۱۰۷	۱۱۱	۱۰۹	۱۰۰	۹۰	۸۹	۹۷	۹۲	۸۷	۸۱	۷۶	۲۲/۷															
۱۰۷	۱۷۹	۱۷۰	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۷	۱۷۹	۱۷۰	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۱	۱۰۵	۹۹	۱۰۷	۱۰۲	۹۶	۸۹	۸۲	۲۲/۴															
۱۰۸	۱۰۷	۱۱۷	۱۷۰	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۷	۱۷۰	۱۱۹	۱۷۸	۱۷۷	۱۱۶	۱۰۹	۱۰۷	۱۱۷	۱۰۶	۱۰۰	۹۳	۸۷	۲۸/۳															
۱۷۹	۱۹۰	۱۰۸	۱۰۱	۱۷۷	۱۰۹	۱۷۹	۱۷۰	۱۷۰	۱۱۹	۱۷۸	۱۷۷	۱۱۶	۱۰۹	۱۰۷	۱۱۷	۱۰۶	۱۰۰	۹۳	۸۴	۶۰/۳															
۱۱۰	۱۷۹	۱۹۹	۱۰۸	۱۰۷	۱۷۹	۱۰۹	۱۷۹	۱۷۲	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۲۲	۱۱۷	۱۲۷	۱۲۱	۱۱۷	۱۱۴	۱۰۶	۷۶/۱																
۱۱۹	۱۱۱	۱۷۹	۱۷۹	۱۰۸	۱۷۰	۱۷۹	۱۰۸	۱۷۱	۱۰۷	۱۷۰	۱۷۰	۱۲۸	۱۲۰	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۶	۱۱۸	۱۱۰	۱۰۲	۸۸/۹															
۱۹۰	۱۰۸	۱۱۰	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۶	۱۰۱/۶																
۱۹۱	۱۹۱	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۱۴/۳																
۱۱۱	۱۰۴	۱۹۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۳۹/۷																
۱۷۷	۱۱۱	۱۰۹	۱۰۰	۱۹۱	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۶۸/۳																
۱۷۷	۱۱۱	۱۰۹	۱۰۰	۱۹۱	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۱۹/۱																
۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۲۴۴/۰																
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۷۲																
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۲۲/۹																
۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۳۰۵/۶																
۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۴۰۶/۴																
۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۴۰۷																
۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۰۰۸																
۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	بیش از ۵۰۸ واژ																
۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	جمله سطوح سطح																

نکته: برای ضخامت‌های تیره، دماهی سطح خارجی هنگامی که از یک سطح با خاصیت انتشار کم استفاده می‌شود (مثلاً فلز براق)، از 50°C هم تجاوز می‌کند.

جدول ۱۷: مقایسه هزینه سوختها: هزینه حرارت مربوط به بهای سوخت

هزینه حرارت مگاژول مفید	پنس بر لیتر	پس برو واحد حراجی	پوند بر تن	پوند بر تن	سوخت جامد با ٪ ۵۵ بازده	برق با ٪ ۱۰۰ بازده
کیلووات ساعت						
۰/۲	۷/۸۹	۲۲/۱۶	۳۸/۴	۵۸/۶۱	۱/۰۸	
۰/۴	۱۰/۵۲	۲۹/۵۴	۵۱/۲	۷۸/۱۵	۱/۴۴	
۰/۵	۱۳/۱۵	۳۶/۹۳	۶۴/۰	۹۷/۶۸	۱/۸۰	
۰/۵۶	۱۴/۷۳	۴۱/۲۶	۷۱/۷	۱۰۹/۴۰	۲/۰۲	
۰/۶	۱۵/۷۸	۴۴/۳۱	۷۶/۸	۱۱۷/۲۲	۲/۱۶	
۰/۶۴	۱۶/۸۳	۴۷/۲۷	۸۱/۹	۱۲۵/۰۳	۲/۲۰	
۰/۶۸	۱۷/۸	۵۰/۲۲	۸۷/۰	۱۳۲/۸۵	۲/۴۹	
۰/۷۲	۱۸/۹۴	۵۲/۱۸	۹۲/۱	۱۴۰/۶۶	۲/۰۹	
۰/۷۶	۱۹/۹۹	۵۶/۱۳	۹۷/۲	۱۴۸/۴۸	۲/۷۴	
۰/۸	۲۱/۰۴	۵۹/۰۸	۱۰۲/۴	۱۰۹/۲۹	۲/۸۸	
۰/۸۴	۲۲/۰۹	۶۲/۰۴	۱۰۷/۵	۱۶۴/۱۱	۳/۰۲	
۰/۸۸	۲۳/۱۴	۶۵/۰۰	۱۱۲/۶	۱۷۱/۹۲	۳/۱۷	
۰/۹۲	۲۴/۲۰	۶۷/۹۶	۱۱۷/۷	۱۷۴/۷۴	۳/۲۱	
۰/۹۶	۲۵/۲۵	۷۰/۹۱	۱۲۲/۸	۱۸۷/۰۵	۳/۴۶	
۱	۲۶/۳۰	۷۳/۸۷	۱۲۸/۰	۱۹۰/۳۷	۳/۶۰	
۱/۰۴	۲۷/۳۵	۷۶/۸۲	۱۳۳/۱	۲۰۳/۱۸	۳/۷۴	
۱/۰۸	۲۸/۴۰	۷۹/۷۷	۱۳۳/۲	۲۰۳/۶۶	۳/۸۹	
۱/۱۲	۲۹/۴۶	۸۲/۷۳	۱۴۳/۳	۲۱۸/۸۱	۴/۰۳	
۱/۱۶	۳۰/۵۱	۸۵/۶۸	۱۴۸/۴	۲۲۶/۶۷	۴/۱۸	
۱/۲	۳۱/۵۶	۸۸/۶۴	۱۵۳/۵	۲۲۴/۴۴	۴/۲۲	

نکته ۱: اولین ستون جدول، هزینه‌های اساسی موردنیاز برای محاسبه ضخامت اقتصادی را نشان می‌دهد. مقادیر،

هم قیمت‌های گذشته و هم افزایش قیمت ممکن در آینده را می‌پوشانند.

نکته ۲: بازده‌های داده شده در عناوین ستونها اشاره به مقادیر فرض شده بازده در محاسبات دارد لذا آنها بازده

در شرایط کار واقعی نیستند. در عمل، بازده سیستم برای یک مسئله خاص ممکن است بطور قابل توجهی کمتر از
مقادیر داده شده باشد.

جدول ۱۷ بر اساس جدول ۳۶ در ۱۹۹۰: BS 5422 می‌باشد. ستون مربوط به عنوان «سوخت نفت با بازده٪/٪» در اینجا دوباره محاسبه شده و از استاندارد انگلیسی برداشت نشده است.

جدول ۱۸: هزینه افزایشی عایق کاری برای سرویسهای آب داغ و گرمابش غیرخانگی

متوسط هزینه	ضخامت (mm)									قطر خارجی لولة فولادی (mm)
	۹۰-۱۰۰	۸۰-۹۰	۷۰-۸۰	۶۰-۷۰	۵۰-۶۰	۴۰-۵۰	۳۰-۴۰	۲۰-۳۰	۱۰-۲۰	
هزینه افزایشی عایق کاری (£/m³) پوند بر مترمکعب										
پوند بر مترمکعب	۶۹۷	-	-	-	-	۱۱۲۲	۶۴۵	۳۸۰	۷۶۰	۳۱۸
	۶۲۵	-	-	-	-	۱۱۲۷	۶۲۵	۳۳۶	۷۷۷	۲۹۹
	۵۴۸	-	-	۴۵۷	۲۶۲	۱۱۱۵	۶۱۵	۳۲۵	۷۴۵	۳۱۸
	۵۳۱	-	-	۴۴۱	۲۵۶	۱۰۷۲	۵۹۰	۳۵۲	۶۰۸	۳۹۵
	۴۱۷	۸۱	۳۱۲	۴۶۲	۲۳۵	۱۰۹۱	۵۰۷	۳۱۰	۶۱۰	۲۲۴
	۴۳۰	۱۱۱	۳۰۷	۴۲۲	۲۱۵	۱۰۷۹	۵۶۲	۳۰۸	۵۶۲	۲۲۵
	۴۰۳	۱۸۵	۴۲۸	۳۷۷	۲۲۰	۹۰۷	۵۶۷	۲۹۱	۵۹۲	۲۲۶
	۴۸۶	۲۸۵	۰۰۳	۳۷۳	۲۲۰	۹۲۸	۵۱۸	۲۸۳	۵۰۴	-
	۵۰۰	۶۲۱	۴۴۴	۳۷۵	۲۰۲	۹۱۷	۴۸۴	۲۸۶	۵۲۶	-
	۵۱۴	۵۲۷	۴۶۱	۴۲۲	۲۹۷	۸۱۹	۵۲۲	۲۰۵	۵۳۹	-
	۴۹۹	۵۱۲	۴۰۸	۴۲۷	۰۶۲	۷۲۴	۵۰۲	۲۹۴	۵۰۹	-
	۴۸۶	۰۹	۰۰۰	۴۲۰	۴۲۱	۶۸۵	۵۰۱	۲۸۲	۴۸۶	-
	۴۸۱	۰۰	۴۹۲	۴۴۸	۲۳۰	۶۸۳	۵۰۰	۲۸۲	۴۷۲	-
	۴۶۴	۴۸۳	۰۰	۴۴۲	۴۰۹	۶۲۷	۴۶۶	۲۷۶	۴۳۸	-
	۴۶۰	۴۶۳	۴۱۷	۴۲۹	۴۰۷	۹۸۳	۴۲۰	-	-	بیش از ۳۲۳/۹ و از جمله سطوح مسطح

جدول ۱۹: هزینه افزایشی عایق کاری برای سرویسهای آب داغ و گرمایش خانگی

متوسط هزینه پوند بر مترمکعب	ضخامت (mm)					قطر خارجی لوله مسی (mm)
	۲۵-۳۲	۱۹-۲۵	۱۳-۱۹	۹-۱۳	۶-۹	
هزینه افزایشی عایق کاری (پوند بر مترمکعب)						
۳۸۷	-	-	۵۲۳	۴۴۸	۱۶۹	۱۰
۹۷۹	-	۱۴۰۹	۶۹۹	۴۲۱	۱۱۸	۱۲
۶۰۶	۴۸۶	۱۴۴۸	۷۷۲	۵۱۶	۱۰۶	۱۰
۶۰۰	۴۸۹	۱۲۷۸	۷۰۷	۵۰۵	۲۰۱	۲۲
۷۰۰	۵۰۷	۹۸۰	۱۱۴۱	۶۴۸	۱۲۸	۲۸
۷۷۰	۴۲۱	۸۹۳	۱۲۵۹	۵۶۶	-	۳۰
۸۷۹	-	۶۲۱	۱۳۴۸	۶۲۷	-	۲۲
۸۱۰	-	۴۲۸	۱۳۰۷	۶۶۰	-	۰۴
۱۰۳۸	۱۲۲۹	۱۰۴۳	۹۲۳	۳۰۵	۱۶۷۰	سطح مسطح

جدول ۲۰: هزینه افزایشی عایق کاری برای لوله کشی فرایند - نک لایه

متوسط هزینه پوند بر مترمکعب	ضخامت (mm)										قطر خارجی لوله فولادی (mm)
	۱۰-۱۲	۹-۰-۱۰	۸-۰-۹	۷-۰-۸	۶-۰-۷	۵-۰-۶	۴-۰-۵	۳-۰-۴	۲-۰-۳	۱-۰-۲	
هزینه افزایشی عایق کاری (پوند بر مترمکعب)											
۵۴۰	-	-	-	-	-	-	۰.۱	۸۷۰	۰۵۷	۱۷/۲	
۶۱۶	-	-	-	۷۷۸	۷۷۷	۱.۷۱	۵۵۰	۷۹۰	۸۷۸	۲۱/۲	
۶۰۲	-	-	-	۷۷۰	۷۷۶	۰.۷۷	۵۰۰	۷۷۰	۸۷۸	۱۹/۲	
۶۱۷	-	-	-	۷۰۷	۷۰۷	۱.۱۷	۵۷۴	۷۷۶	۷۰۸	۲۲/۲	
۶۰۰	-	-	-	۷۰۹	۷۹۲	۱.۰۹	۵۸۸	۷۰۷	۷۸۹	۲۲/۲	
۵۲۲	-	-	-	۷۷۲	۷۵۵	۱.۰۹	۵۷۲	۷۷۲	۵۷۷	۲۸/۲	
۵۰۷	-	-	۴۸۹	۷۸۵	۷۰۸	۰.۷	۵۰۰	۷۷۷	۵۰۷	۲۰/۲	
۵۱۰	-	-	۷۹.	۷۷۹	۷۵۰	۰.۷	۵۱۷	۷۷۷	۵۹۷	۲۶/۱	
۷۹۹	-	۰۸۱	۷۷۷	۷۷۷	۷۵۰	۰.۰۱	۷۹۵	۷۷۷	۰۷۷	۸۸/۲	
۷۹۵	-	۷۷۸	۷۷۰	۷۱۷	۰۱۷	۷۹۷	۰۷۹	۷۷۶	۰۷۹	۱۰/۱	
۵۰۷	-	۷۹۶	۷۰-	۷۰۷	۷۰۷	۰.۷	۵۰۷	۷۷۸	۰۷۷	۱۱۲/۲	
۷۸۰	-	۷۸۰	۷۷۷	۷۰۷	۷۰۷	۰.۷	۷۸۰	۷۷۷	۷۸۰	۱۳۹/۲	
۷۸۰	-	۷۸۰	۷۷۷	۷۰۷	۷۰۷	۰.۷	۷۸۰	۷۷۷	۷۸۰	۱۳۹/۲	
۷۷۹	۷۰۹	۷۰۸	۰۱۸	۷۰۰	۷۷۷	۰.۷۷	۷۰۷	۷۷۷	۷۷۷	۱۵۸/۲	
۷۷۹	۷۹۱	۷۰۸	۰۱۰	۷۱۸	۷۰۹	۰.۷۹	۷۷۷	۷۷۷	۷۷۷	۱۱۹/۱	
۷۷۱	۷۹۲	۷۰۸	۰۱۰	۷۱۸	۷۰۹	۰.۷۹	۷۰۷	۷۷۷	۷۷۷	۱۳۴/۰	
۷۷۰	۷۹۲	۷۷۷	۷۹۲	۷۰۷	۷۰۷	۰.۷	۷۰۷	۷۰۷	۷۰۷	۷۷۷	
۷۹۹	۷۷۸	۷۰۸	۰۱۰	۷۰۷	۷۰۹	۰.۷۹	۰۹۷	۷۱۲	۷۰۷	۱۱۲/۰	
۷۷۴	۷۷۷	۷۱۸	۷۷۷	۷۰۷	۷۱۸	۰.۷	۷۰۷	۷۰۷	-	۷۰۰/۰	
۷۷۳	۷۷۷	۷۰۸	۰۱۰	۷۰۷	۷۰۹	۰.۷۰	۷۰۷	۷۰۷	-	۷۰۰/۰	
۷۱۱	۷۰۸	۷۰-	۱۷-	۷۰۹	۷۰۰	۰.۷۱	۷۰۷	۷۰۷	-	۷۰۷	
۷۰۶	۷۰۹	۷۷۹	۷۶۷	۷۰۷	۷۰۷	۰.۷۰	۷۰۷	۷۰۷	-	۷۰۰/۰	

و پیش از آن ۰۰/۰

جدول ۲۱: هزینه افزایشی عایق کاری برای لوله کشی فرایند - ضخامت دولایه


متوجه	ضخامت (mm)										قطر خارجی لوله فولادی (mm)
	۲۸۰-۲۰۰	۲۶۰-۲۸۰	۲۴۰-۲۶۰	۲۲۰-۲۴۰	۲۰۰-۲۲۰	۱۸۰-۲۰۰	۱۶۰-۱۸۰	۱۴۰-۱۶۰	۱۲۰-۱۴۰		
هزینه											
پوند بر مترمکعب	هزینه افزایشی عایق کاری (پوند بر مترمکعب)										
F22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	۱۷/۲
F21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521	۲۱/۳
F18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518	۲۶/۹
DD2	-	-	-	-	-	-	-	-	501	502	۳۲/۷
TV0	-	-	-	-	-	-	-	702	0V.	0VT	۳۲/۲
0.9	-	-	-	-	-	-	716	00V	00T	۳۸/۳	
FFF	-	-	-	-	-	7.7	012	014	017		۶۰/۳
TVF	-	-	-	-	-	1.1	022	022	701		۷۶/۱
TVF	-	-	-	-	-	0.8	011	011	702		۸۸/۹
TAV	-	-	-	-	710	0.7	0.7	010	705		۱۰۱/۶
TAT	-	-	-	-	799	012	012	012	722		۱۱۲/۳
TVT	-	-	-	-	791	792	790	7A9	7.4		۱۳۹/۷
TO.	-	-	-	700	709	709	708	708	710		۱۵۸/۳
TS0	-	-	-	729	729	70.	727	720	092		۱۱۹/۱
TT.	-	-	729	722	722	729	729	729	7A7		۱۲۲/۰
TOT	-	-	721	729	721	729	728	722	0A1		۱۲۷
TTT	-	770	722	729	720	728	726	728	۷۰		۷۷۲/۹
TTT	-	772	716	721	729	726	726	7.7	099		۷۰۰/۸
TTT	-	772	726	700	721	777	720	7.8	052		۷.۶/۲
TTT	771	772	770	722	719	720	720	7.1	577		۷۰۷
TT.	718	718	710	716	720	710	772	7.0	078		۰.۸
DD2	-	-	-	-	-	-	-	-	502		۰۵۰.۸
										و پیش از آن	

ضمیمه ۲:



نمودارهای تلفات حرارتی برای مواد مختلف و دماهای مختلف سطوح

انواع فرآورده‌های عایقی لوله‌ها محصول شرکتهای مختلف وجود دارند. نمودارهای تلفات حرارتی براساس چهار نوع عمده این فرآورده‌ها که در زیر بیان شده‌اند، می‌باشند.


- قطعات عایقی شکل داده شده فیبری سخت (شامل رشته‌های شیشه‌ای و سنگی) (نمودارهای ۱ تا ۱۰)
- قطعات عایقی شکل داده شده سیلیکات کلسیم سخت یا قطعاتی با 85% اکسید منزیم (تا 300°C) (نمودارهای ۱۱ تا ۲۰)
- قطعات عایقی شکل داده شده پلی‌ایزوسیانورات سخت یا قطعات پلی‌اورتان سخت (تا 100°C) (نمودارهای ۲۱ تا ۲۳)
- قطعات عایقی شکل داده شده لاستیک نیتریل گسترد و فوم پلی‌اتیلن (نمودارهای ۲۴ تا ۲۵)




نمودار ۱: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی با دمای سطح 50°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات شکل داده شده فیبری سخت)




نمودار ۳: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی با دمای سطح 100°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات شکل داده شده فیبری سخت)




نمودار ۴: تلفات حرارتی برای لوله هایی بدنه سطح ۱۵۰°C با ضخامت های مختلف عایق (قطعات شکل داده شده فیبری سخت)




نمودار ۵: تلفات حرارتی برای لوله هایی بدنه سطح ۲۰۰°C با ضخامت های مختلف عایق (قطعات شکل داده شده فیبری سخت)




نمودار ۶: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی با بدنه سطح 300°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات شکل داده شده فیری سخت)




نمودار ۷: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی با بدنه سطح 400°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات شکل داده شده فیری سخت)




نمودار ۸: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی بادمای سطح 50°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات شکل داده شده فیری سخت)




نمودار ۹: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی بادمای سطح 60°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات شکل داده شده فیری سخت)




نمودار ۱۰: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی بادمای سطح 70°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات شکل داده شده فیبری سخت)




نمودار ۱۱: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی بادمای سطح 50°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات سخت شکل داده شده سیلیکات کلسیم یا 85% اکسید منیزیم)




نمودار ۱۲: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی بادمای سطح 75°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات سخت شکل داده شده سیلیکات کلسیم یا ۸۵٪ اکسید منیزیم)





نمودار ۱۳: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی بادمای سطح 100°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات سخت شکل داده شده سیلیکات کلسیم یا ۸۵٪ اکسید منیزیم)





نمودار ۱۴: تلفات حرارتی برای لوله هایی با دمای سطح 150°C با ضخامت های مختلف عایق (قطعات سخت شکل داده شده سیلیکات کلسیم یا ۸۵٪ اکسید منزیم)




نمودار ۱۵: تلفات حرارتی برای لوله هایی با دمای سطح 200°C با ضخامت های مختلف عایق (قطعات سخت شکل داده شده سیلیکات کلسیم یا ۸۵٪ اکسید منزیم)








نحوه ۱۹: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی با دمای سطح 60°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات سخت شکل داده شده سیلیکات کلسیم یا ۸۵٪ اکسید منزیم)




نمودار ۲۰: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی با دمای سطح $70^{\circ}C$ با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات سخت شکل داده شده سیلیکات کلسیم یا ۸۵٪ اکسید منیزیم)




نمودار ۲۱: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی با دمای سطح $70^{\circ}C$ با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات سخت شکل داده شده پلی ایزوسیانورات یا پلی اورتان)





نمودار ۲۴: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی با دمای سطح ۵۰°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات لاستیک نیتریل گستردہ فوم پلی‌اتلن)



نمودار ۲۵: تلفات حرارتی برای لوله‌هایی با دمای سطح ۷۵°C با ضخامت‌های مختلف عایق (قطعات لاستیک نیتریل گستردہ فوم پلی‌اتلن)

ضميمة ۴

بعضی فرمولهای اساسی انتقال حرارت

روشهای مختلف محاسبه ضخامت اقتصادی عایق‌کاری براساس فرضیات مناسبی در خصوص شرایط محیطی انجام می‌گیرند. چون این فرضیات می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر میزان تلفات حرارتی داشته باشند لذا هر تفاوت قابل توجه از این شرایط مفروض باید بصورت یک حالت خاص منفرد بررسی شود. این موضوع نیازمند استفاده از معادلات اساسی انتقال حرارت است. متون استاندارد زیادی درباره انتقال حرارت وجود دارند که جزئیات را بطور کامل ارائه می‌دهند ولی معادلات اساسی بصورت زیر هستند:

$$Q = U(t_i - t_m) \dots A_i$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{3/142 d_i h} + \frac{\ln(r_i / r_o)}{6/286 k} \dots A_i$$

که: Q = تلفات حرارتی در هر متر از طول لوله (وات)

U = ضریب عمومی انتقال حرارت (وات بر متر)

t_i = دمای سطح لوله ($^{\circ}C$) (قریباً برابر با دمای جریان فرآیند)

t_m = دمای محیط ($^{\circ}C$)

r_i = شعاع سطح خارجی عایق (متر)

r_o = شعاع خارجی لوله (متر)

d_i = قطر سطح خارجی عایق (متر)

(W/m^2k) = ضریب انتقال حرارتی سطحی (W/m²k)

k = هدایت حرارتی عایق (W/m.k)

این معادلات جهت یافتن تلفات حرارتی در هر متر از طول لوله بکار می‌روند. ضریب عمومی انتقال حرارت U ابتدا توسط حل معادله A_2 تعیین می‌شود سپس معادله A_1 مقدار لازم را می‌دهد. مسئله عبارتست از تعیین یک مقدار مناسب برای ضریب انتقال حرارت سطح h است. این کار می‌تواند با استفاده از اصول اولیه انجام گیرد (به متون استاندارد مراجعه شود). یا جدول ۲۲ می‌تواند جهت ارائه یک مقدار تقریبی بکار گرفته شود.

جدول ۲۲: تغییرات ضریب سطح خارجی با اختلاف دمای بین سطح و هوای برای مقادیر مختلف ابعاد خارجی عایق

سطح با خاصیت انتشار زیاد									قطر خارجی (mm)	
اختلاف دما (12 - 1m) (بر حسب درجه کلوین)										
۱۰	۵	۲	۱	۱۰	۵	۲	۱			
ضریب سطح خارجی (W/m ² k)										
۵/۴	۴/۷	۳/۹	۲/۴	۹/۷	۹/۱	۸/۴	۸		۴۰	
۴/۹	۴/۲	۳/۵	۲/۱	۹/۳	۸/۷	۸	۷/۶		۶۰	
۴/۴	۲/۸	۲/۱	۲/۷	۸/۸	۸/۳	۷/۷	۷/۳		۱۰۰	
۴	۲/۴	۲/۸	۲/۴	۸/۴	۷/۹	۷/۴	۷		۲۰۰	
۳/۶	۳	۲/۴	۲	۸	۷/۵	۷	۶/۶	سطح مسطح عمودی		

نکته: اعداد بالا بر سطح خارجی عایق دلالت دارند.